

承認	「リスクアセスメント」										RST	作成			
視覚障害者誘導用ブロック・警告ブロック															
実施者 愛敬 重之			実施期日 2011年3月11日			調査箇所: 桑市本庁舎・中央公民館・市民会館・桑名市民病院									
ハザード (危険源)	危険・有害状態の洗い出し	危険の重みづけ(リスクアセスメント)					リスクコントロール					結果検証			
		リスクの見積り			リスクレベル評価		対応策					リスクの見積り			
(設備・作業・状態)	(表現例) ○○が△△して□□になる、又は○○が△△なので□□になる等と危険を推測する	ケガの程度 A	発生可能性 B	近づく頻度 C	リスクポイント(合計値)	リスクレベル	改善優先順位	【桑名市担当課記入】何をどのように					法令に照らして問題	リスクレベル再評価	検証者サイン
通路(階段) ブロックの設置違い	各公的施設において「視覚障害者誘導用ブロック」の設置方法があいまいで視覚障害者や高齢者が転倒して脚や腕など骨折する	7	4	4	15	III	1	本庁舎の方は、只今月末～来月初めに設置の方向で進めています。市民会館の方も視覚障害者代表者の意見聞きながら進めます(城田総務部長回答)					ハリアフリー新法より		

参考)危険の重みづけの方法

- ①リスクの見積りをします
尚、リスク見積りに意見が分かれたときは、大きい値を採用します
- ②リスクポイント(合計値)を基に、リスクレベルを評価します

リスクの見積り基準			リスクレベル評価基準		評価及び対策方針	
ケガの程度(A)	発生可能性(B)	危険に近づく頻度(C)	リスクポイント	リスクレベル	評価	対策方針
死亡、永久労働不能	確実である	6点	頻繁	4点	IV	許容できない 作業を中止して対策する
重症、障害の残る災害	可能性が高い	4点	時々	2点	III	重大な問題あり 速やかに対策する
休業災害、不休業災害	可能性がある	2点	少ない	1点	II	問題が多少ある 優先的に対策いたします
軽度の微少災害	少ない	1点			I	許容できる 指導教育をする

(現場確認写真及び写真など記入しても可)

三重県ユニバーサルデザインの町づくり推進条例施行規則と財団法人国際交通安全学会の両方を網羅されております施設です。

市民会館階段	中央公民館階段	本庁舎1Fにはトイレまであります	市民病院はまったくありません。	参考例(メディアライブ)
 <p>ブロックなし</p>	 <p>ブロックなし</p>			
 <p>キラキラの施設にはありません。</p>	 <p>見難いブロックです。</p>	 <p>2Fにはまったくありません。</p>		 <p>参考例(子育て支援センターキラキラ)</p>

城田部長ありがとうございました。
これからも総務管轄の施設は、誘導用ブロック・警告ブロックの設置は統一方向でお願いします。