

寿町配水管布設管工事の概要

<資料1>

1.管径 φ 75 L=260m φ 100 L=450m

2.管種 配水ポリエチレン管(融着継手)・・・耐震管

3.延長 総計 L=710m

4.布設管計画

路線	色別	旧				新		
		口径 (mm)	延長 (m)	管種	布設年度	口径 (mm)	延長 (m)	管種
A	■	100	270	C	S30年頃	100	270	HPPE
B		40	180	VP	S30年頃	100	180	
C	■	75	110	D(A)	S53年	75	110	
D		40	150	VP	S41年	75	150	
E	■	100~150 D(SII)		H. 9~H. 10		施工済		

5.その他(記号説明)

- ・HPPE :配水用ポリエチレン管(融着継手)
- ・VP :塩化ビニル管
- ・D(A) :ダクタイル鑄鉄管(A型)
- ・C :鑄鉄管
- ・D(SII) :ダクタイル鑄鉄管(SII)離脱防止継手

位置図

